

Данные об усредненной величине резервируемой максимальной мощности суммарно по всем потребителям электрической энергии за II квартал 2017 года

Сетевая организация	Уровень напряжения	Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, МВт	Объем мощности, использованной за II квартал 2017 года, МВт	Объем резервируемой мощности, МВт
АО «ГНЦ НИИАР»	СН2 (6кВ)	15,21	5,12	10,09
	ВН (110кВ)	3,76	3,13	0,63
	ИТОГО	18,97	8,25	10,72

Начальник управления по энергетике



С.Н. Быстров

